

## Afstandskrav

Ved placering af boringer til indvinding af grundvand til markvanding, anvendes følgende vejledende minimumsafstande.

Gruppe	Forureningskilder	Mindste afstand i meter
Ejendomsforhold	Skel, medmindre byggelinier eller servitutbestemmelser kræver større afstand	5
Vejanlæg	Veje, parkeringspladser, medmindre byggelinier eller servitutbestemmelser kræver større afstand.	10
	Amtsveje, fra vejmidte	30
Bygninger, ledninger og kabler	Bygninger	5
	Lavspændingsluftledninger eller -jordkabler	5
	Højspændingsluftledninger eller -jordkabler	10
Topografiske forhold	*Grøfter / vandløb/ åbne vandarealer	10/ 200/ 400
	Sø større end 100 m <sup>2</sup> uden til- og afløb	150
	Sø større end 100m <sup>2</sup> med afløb : som vandløbet nedenfor *	10/ 200/ 400
Anlæg for dyrehold	Stalde, løbegårde m.v. samt kreaturvandingssteder	25
Oplag af brugsstoffer	Nedgravede tanke for benzin og olie incl. Studse	25
	Møddinger, ajlebeholdere, gødningsoplæg eller tanke, ensilagebeholdere og -tanke	25
	Oplag af sprøjtemidler og giftstoffer i øvrigt	25
Oplæg af affaldsstoffer	Tørklosetter	15
	Slaggeoplæg / Lossepladser, skrotpladser m.v.	150 / 300
Anlæg for vandafledning og kloakering m.v	Faskiner til tagvand	15
	Ledninger for overfladevand og regnvand	15

Identifikation: tilknyttet dokument til M104	Status: Gældende	Godkendt af: biwi
Version : 01		
Udskrift dato 16-10-2009		Dato:28-09-2009

	Ledninger for drænvand uden spildevand	15
	Spildevandsledninger, tætte	15
	Spildevandleddninger af drænrør eller muffeløse rør	50
	Septiktanke og samletanke for husspildevand	15
	Sivebrønd eller sivedræn med WC	150
Begravelsespladser	Gravhøje m.m	100
	Kirkegårde	100
	Nedgravning af døde dyr	100

Husk også, at der kan være minimumsafstande og sikkerhedszoner omkring veje samt olie- og gasledninger.

Identifikation: tilknyttet dokument til M104	Status: Gældende	Godkendt af: biwi
Version : 01		Dato:28-09-2009
Udskrift dato 16-10-2009		